

平成 28 年 9 月 23 日

市民の皆様へ

鳥取市気高町総合支所長 鈴木 敏

気高町総合支所の今後の整備方針（案）について（お知らせ）

日頃より、市政の推進につきまして、ご理解ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

6月29日に発生した気高町総合支所の火災により、市民の皆様にはご心配とご不便をお掛けし、深くお詫び申し上げます。

さて、気高町総合支所の耐震化整備の方向性については、支所だよりでもお知らせしているとおり、平成27年2月から協議しているところですが、この度の火災も考慮し、次の5案を気高地域振興会議で検討いたしました。

【整備案】

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 案1 現総合支所の耐震性向上改修 | 案4 現総合支所（本庁舎）の建替 |
| 案2 気高地区保健センターへの移転・複合化 | 案5 支所第2庁舎活用と一部増築 |
| 案3 気高町コミュニティセンターへの移転・複合化 | |

気高地域振興会議では、整備コスト、災害時の適応性、駐車スペース、交通の利便性、賑わいの拠点などの観点から検討を行いました。

その結果、案5の「耐震基準を満たす第2庁舎を活用し、一部増築する現在地での整備」が概ね妥当であるとのご意見をいただいたところです。

本市としては、できるだけ早く整備案を固め、防災・市民サービスの拠点としての機能を確保すべく取り組んでまいります。

なお、整備スケジュールは決まり次第、支所だより等を通じて皆様にお知らせします。

また、支所業務については、引き続き、下記体制で実施しますので、ご不便をお掛けしますがご理解いただきますようよろしくお願いいたします。

【当面の間の住民サービス体制】

業 務 内 容	電話番号	場 所
市民福祉課 (戸籍、住民票、健康、福祉業務など)	82-3156 82-3159	気高町農業者トレーニングセンター (事務室及び会議室)
地域振興課 (出納事務)	82-3170	
産業建設課 (道路、上下水道、農林水産業業務など)	82-3154 37-6025 37-6026	
地域振興課 (消防、防災、自治会、イベント業務など)	82-0011	気高町総合支所 第2庁舎1階事務室

【お問い合わせ先】 気高町総合支所地域振興課 課長 橋本 浩之 電話 82-0011

気高町総合支所の整備（耐震化）に係る
気高地域振興会議での意見への市の考え方について

	意見	市の考え方
1	<p>庁舎のレイアウトに関すること</p> <p>① 案5の場合、玄関が北側を向いており、強風が考えられるので風除室が必要</p> <p>② 庁舎の床面と駐車場との段差解消</p> <p>③ 整備イメージ（案）では、執務室がL字型となっている。働く職員の機能性のよい配置の検討</p> <p>④ 増築1階部分の屋上有効活用の検討</p>	<p>実施設計で検討します。</p>
2	<p>防災の観点から現在地での問題点</p> <p>① 水害を考えると高台への移転の検討</p> <p>② 防災無線、備蓄品保管など防災面での機能は、現在地で問題はないのか。</p>	<p>支所の現在の敷地は、津波浸水想定、洪水浸水想定、土砂災害警戒区域のいずれも鳥取市総合防災マップ（2012年版）では区域外であり、さらに万一の浸水等の災害に対応するため、電気、機械などの設備室や備蓄倉庫などは、高さに配慮し配置することとしています。</p>
3	<p>分散しての業務で市民は困惑しており、一か所への早期集約。居ながら工事ができないのであれば、トレセンにプレハブでも建てて一か所に集約してほしい。</p>	<p>第2庁舎を使用しながら工事を進めるよう考えており、プレハブ設置は考えていません。</p>
4	<p>緊急事態だと思うので、スピード感をもって整備を進めていただきたい。工期の短縮を図っていただきたい。</p>	<p>早期整備に努めます。</p>
5	<p>倉庫、書庫のスペースは、現在の計画案で不足はしないのか。</p>	<p>倉庫書庫として、支所の北側に現在の書庫を、継続して使用する予定です。</p>