

令和7年5月19日

入札参加予定者 各位

鳥取市長 深澤 義彦
(公印省略)
(下水道建設課扱)

(地震)第62工区下水道工事(交付金)の質問について (回答)

このことについて、令和7年4月9日付公募型指名競争入札にかかる公告4-(2)に基づき、下記のとおり回答します。

記

設計図書に関する質問回答書	
工 事 名	(地震)第62工区下水道工事(交付金)
質 問 書 提 出 日	令和7年5月13日 (火)
質 問 事 項	回 答
人孔更生について ・劣化部(中性化)の除去が見込まれていませんが、設計段階の調査で劣化部が無い、又は劣化部は存在しているが受注後の調査で協議となりますでしょうか。 ・設計段階の調査で劣化部(中性化)の数値(例:劣化深さ10mm等)を調査されているのであれば教えてください。	・「事前調査・前処理工」の結果に伴い、必要に応じて協議のうえ、設計変更の対象とします。 ・調査の結果、マンホールの中性化深さは、GS-130-3-0は2.5mmです。