

仕 様 書

1 発注番号	2025000393		
2 件 名	鳥取市社会体育施設等消火器更新		
3 品 名	①蓄圧式粉末消火器（アルミ） ②中性強化液消火器 ③新規消火器リサイクルシール		
4 数 量	①18本 ②1本 ③19枚		
5 参 考 品		①蓄圧式粉末消火器（アルミ）	②中性強化液消火器
	メーカ名：	モリタ宮田工業（株）	モリタ宮田工業（株）
	品 名：	アルミ製蓄圧式粉末（ABC）消火器	強化液（中性）消火器
	型 式：	アルテシモⅡ MEA10B	NF3
	薬 剤 質 量：	粉末（ABC）3.0kg	3.0L
	総 質 量：	約3.9kg	約6.2kg
	全 高：	約440mm	約530mm
	胴 径：	約127mm	約127mm
	放 射 距 離：	3～6m	6～8m
	放 射 時 間：	約14秒	約35秒
能 力 単 位：	A-3・B-7・C	A-2・B-2・C	
使用温度範囲：	-30℃～+40℃	-20℃～+40℃	
6 同 等 品	（別紙1）同等品リストのとおり		
7 納品場所	（別紙2）納品場所及び数量等のとおり		
8 納入期限	令和7年9月30日まで		
9 そ の 他	<p>(1) 2025年に製造されたもので、国家検定合格品であること。</p> <p>(2) 粉末消火器は（公財）日本環境協会認定のエコマーク付き消火器とすること。</p> <p>(3) 搬入に当たっては、担当職員の指示に従うこと。</p> <p>(4) 搬入・設置・組立・既設消火器処分（製造年から10年経過分・消防点検不良分）及び検査に要する費用は受注者が負担すること。</p> <p>(5) 消火器更新の際に生じる古い消火器の搬出・処理については、受注者が行うこと。 （古い消火器にはリサイクルシール貼付済）</p> <p>(6) 納入時に建物等へ損害を与えた場合は、受注者の負担で原状に復すこと。</p> <p>(7) 納品に際して発生したゴミ等は、受注者が処理、清掃を行うこと。</p> <p>(8) 本年度中に同規格の物品を追加発注した場合は、落札単価で契約すること。</p> <p>(9) 搬入消火器には、リサイクルシールを貼り付けること。</p> <p>(10) その他、本仕様書に定めのない事項で質疑が生じた場合は、発注課と協議すること。</p>		
10 問合わせ先	鳥取市教育委員会事務局生涯学習・スポーツ課 担当者：濱田 梨佐 Tel (0857) 30-8428		

(別紙1) 同等品リスト

<同等品>

	①蓄圧式粉末消火器 (アルミ)	②中性強化液消火器
メーカー名	日本ドライケミカル株式会社	日本ドライケミカル株式会社
品名	アルミニウム製粉末 (ABC) 消火器	強化液 (中性) 消火器
型式	PAN-10AWE	LS-3SN
薬剤質量 (薬剤量)	3.0kg	3.0L
総質量	約4.1kg	約5.8kg
全高	約484mm	約491mm
胴径 (Wφ)	約123mm	約135mm
放射距離	3~6m	3~6m
放射時間	約14秒	約51秒
能力単位	A-3・B-7・C	A-2・B-2・C
使用温度範囲	-30℃~+40℃	-20℃~+40℃

(別紙2) 納品場所及び数量等

納入場所	納入住所	数量(粉末)	数量(強化液)	合計
鳥取市美保南体育館	鳥取市叶286-12	3		
鳥取市国府町成器体育館	国府町中河原69	2		
鳥取市気高町勤労者体育センター	気高町宝木904	1		
鳥取市気高町農業者トレーニングセンター	鳥取市気高町浜村233-2	10		
鳥取市B&G海洋センター	鳥取市三津大浜1062	2	1	
合計		18	1	19